中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

（第六批 2025年6月12日）

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	D3SN20250602003 7	延安市子长市瓦窑堡街道瓦窑堡水沟坪刘家湾南苑二期建设工地未落实抑尘措施。	延安市	群众身边的生态环境问题	经查，信访反映工地系子长市瓦窑堡街道水沟坪廉租房改造工程，施工现场无围挡和喷淋抑尘设施，部分物料、裸土未覆盖防尘网。	属实	强化建筑工地生态环境监管，严格落实建筑工地扬尘治理“六个百分百”措施。	6月3日，向承建企业下达《责令停止（改正）违法行为通知书》，责令其立即整改，对其违法行为进行立案调查。目前，施工现场围挡、喷淋设备已安装到位，物料、裸土已全部覆盖，每天定时在施工场地及道路洒水抑尘。	已办结	无